




Fundusze Europejskie
dla Rybactwa



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Załącznik nr 1

Do zapytania nr 8/2025 Rozdzielnica sterująca RA3 z dnia 28.03.2025 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Data

Ośrodek Hodowli Pstrąga "Żeleźno" Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 40 lok. 68
75-020 Koszalin

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Dane identyfikacyjne oferenta

Nazwa oferenta	
Adres	
NIP	
REGON	
E-mail;	
Telefon	

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na
Wykonanie, dostawę i montaż Rozdzielnicz sterującej RA3 – zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia

Wyszczególnienie	Parametr spełniony w ofercie opcja tak/nie
Rozdzielnica sterująca dwoma pompami oraz mikrositem o zasilaniu trójfazowym: dwoma śmigłowymi o mocy do 8kW oraz napędem mikrosita mocy do 5 kW z pompą płuczącą o mocy do 5 kW zamontowanymi w basenach prostokątnych	TAK/NIE
Cztery falowniki dostosowane do mocy pomp z funkcją wykrywania suchobiegu	TAK/NIE
Jedna analogowa sonda hydrostatyczna monitorująca poziom wody w kanale pompowym (zakres pomiaru min. 0 - 2m)	TAK/NIE
Panel kolorowy o przekątnej min. 10" sterujący pracą urządzeń umożliwiający podgląd poziomu wody oraz parametrów pracy urządzeń	TAK/NIE
Pomiar tlenu/temperatury o zakresie do 300 % saturacji oraz pH o zakresie do 14 pH wody zamontowany w 2 punktach zasilających oraz powrotnych wody (baseny prostokątne)	TAK/NIE
Pomiar sond CO2 w wodzie o zakresie do 50ppm do istniejącego na obiekcie systemu pomiarowego wraz z kompatybilnymi rozszerzeniami	TAK/NIE
Czujnik zaniku przepływu w kanale otwartym	TAK/NIE
Sterownik centralny PLC z komunikacją CC-link Basic dla wizualizacji	TAK/NIE
System wentylacji rozdzielnic	TAK/NIE
Główny wyłącznik zasilania	TAK/NIE
Lampka sygnalizacyjna dwukolorowa Praca / Awaria dla każdej z pomp	TAK/NIE
System alarmowy akustyczno – optyczny	TAK/NIE
Obudowa stojąca wykonana z materiałów odpornych na rdzę	TAK/NIE
Oświetlenie rozdzielnic	TAK/NIE
Możliwość zdalnego dostępu poprzez komputer do systemu zapewniającego podglądu stanu pracy urządzeń	TAK/NIE
wyprowadzenie sygnału do rozdzielnic centralnej dla wizualizacji	TAK/NIE
Nazwa producenta	
Model urządzenia	

WYCENA:

Wyszczególnienie	Cena netto w zł [*]	Podatek VAT		Cena brutto w zł [*]
		% [*]	zł [*]	
dostawa i montaż systemu odżelaziania wody				

1) oferuje miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia^{**},

^{**} minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

2) termin realizacji zamówienia :2025^{***}

^{***} termin realizacji zamówienia upływa 15.06.2025r.

OŚWIADCZAM , ŻE:

1. Zapoznałem się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Jestem gotowy do zawarcia umowy w celu przystąpienia do realizacji zamówienia w okresie 15 dni od dnia wyboru wykonawcy.
3. Jestem gotowy do realizacji całości zamówienia.
4. Zdołem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
5. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
6. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
7. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym ani osobami działającymi w jego imieniu.
9. Prowadzę działalność gospodarczą.

podpis i pieczęć oferenta^{*}

^{*} - wypełnić/uzupełnić wskazane elementy