




Fundusze Europejskie
dla Rybactwa



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Załącznik nr 1

Do zapytania nr 15/2025 Rozdzielnica sterująca RA4 z dnia 14.04.2025 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Data

Ośrodek Hodowli Pstrąga "Żeleźno" Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 40 lok. 68
75-020 Koszalin

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Dane identyfikacyjne oferenta

Nazwa oferenta	
Adres	
NIP	
REGON	
E-mail;	
Telefon	

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na

Wykonanie, dostawę i montaż Rozdzielnicy sterującej RA4 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Wyszczególnienie	Parametr spełniony w ofercie opcja tak/nie
Rozdzielnica sterująca czterema pompami o zasilaniu trójfazowym: dwoma studziennymi o mocy do 10 kW oraz dwiema zatapialnymi o mocy do 10kW zamontowanymi w studniach głębinowych	TAK/NIE

Cztery falowniki dostosowane do mocy pomp z funkcją wykrywania suchobiegu pomp	TAK/NIE
Dwie analogowe sondy hydrostatyczne monitorujące poziom wody (studnie głębinowe), (zakres pomiaru min. 0 - 10m) oraz zabezpieczające pompy przed pracą na sucho	TAK/NIE
Dwie analogowe sondy hydrostatyczne monitorujące poziom wody w studniach (przepompownia wody z wylęgarni do hali głównej), (zakres pomiaru min. 0 - 2m) oraz zabezpieczające pompy przed pracą na sucho	TAK/NIE
Jedna analogowa sonda hydrostatyczna monitorująca poziom wody w zbiorniku buforowym (stacja uzdatniania wody), (zakres pomiaru min. 0 - 4m)	TAK/NIE
Panel kolorowy o przekątnej min. 10" sterujący pracą urządzeń umożliwiający podgląd poziomu wody w studniach oraz parametrów pracy urządzeń	TAK/NIE
Sterownik centralny PLC z komunikacją CC-link Basic dla wizualizacji	TAK/NIE
System wentylacji rozdzielnic	TAK/NIE
Główny wyłącznik zasilania	TAK/NIE
Lampka sygnalizacyjna dwukolorowa Praca / Awaria dla każdej z pomp	TAK/NIE
System alarmowy akustyczno - optyczny	TAK/NIE
Obudowa stojąca wykonana z materiałów odpornych na rdzę	TAK/NIE
Oświetlenie rozdzielnic	TAK/NIE
Możliwość zdalnego dostępu poprzez komputer do systemu zapewniającego podgląd stanu pracy urządzeń	TAK/NIE
Wyprowadzenie sygnału do rozdzielnic centralnej dla wizualizacji	TAK/NIE
Podtrzymanie bateryjne układów sterujących	TAK/NIE
Prowadzenie kabli i przewodów	TAK/NIE
System kompatybilny z istniejącym systemem alarmującym, szczegóły dostępne w siedzibie zamawiającego	TAK/NIE
Nazwa producenta	
Model urządzenia	

WYCENA:

Wyszczególnienie	Cena netto w zł [*]	Podatek VAT		Cena brutto w zł [*]
		% [*]	zł [*]	
dostawa i montaż systemu odżelaziania wody				

1) oferuje miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia^{**},

^{**} minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

2) termin realizacji zamówienia :2025^{***}

^{***} termin realizacji zamówienia upływa 30.06.2025r.

OŚWIADCZAM , ŻE:

1. Zapoznałem się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Jestem gotowy do zawarcia umowy w celu przystąpienia do realizacji zamówienia w okresie 15 dni od dnia wyboru wykonawcy.
3. Jestem gotowy do realizacji całości zamówienia.
4. Zdobyłem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
5. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
6. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
7. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym ani osobami działającymi w jego imieniu.
9. Prowadzę działalność gospodarczą.

podpis i pieczęć oferenta^{*}

^{*} - wypełnić/uzupełnić wskazane elementy